

*Acquedotto della Piana spa*  
*Villanova d'Asti*

Comunicato disservizio erogazione acqua nei  
Comuni di Dusino san Michele, San Paolo Solbrito,  
Valfenera e Villanova d'Asti

Durante la giornata di ieri, lunedì 10 luglio, a seguito di un'avaria alla linea telefonica di collegamento tra i pozzi ubicati nella valle di San Paolo Solbrito e i serbatoi presenti nella piana villanovese, ha causato una interruzione nel flusso di caricamento ai pozzi stessi, controllati da remoto utilizzando linee telefoniche.

I comuni interessati sono stati: Dusino san Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera e Villanova d'Asti

A seguito di un improvviso calo nelle riserve nei serbatoi stessi si è proceduto immediatamente, tramite la modalità manuale, al funzionamento delle pompe, con la certezza di un carico continuo e regolare ai serbatoi.

Questo ha permesso una erogazione si costante nella distribuzione dell'acqua, ma, a seguito delle differenti ed improvvise diversità e sbalzi di pressione all'interno delle tubazioni, ciò ha causato il trascinamento di residui presenti nelle tubazioni stesse nel circolo idraulico della rete acquedottistica, causando purtroppo una distribuzione di acqua torbida in alcune aree dei Comuni citati.

L'Acquedotto della Piana spa ha già prontamente messo in atto nuove procedure di controllo affinché in futuro, situazioni analoghe, possano essere fronteggiate senza arrecare disservizi alla distribuzione di acqua potabile.

Villanova d'Asti, 20 luglio 2023



Il Presidente e A.D.  
Corrado Meliga

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the president.